Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

Zamość 2012-11-15

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego nr 23 /PN/12 na „Wzmocnienie stropu drewnianego w modernizowanym budynku Zamojskiego Szpitala Niepublicznego (oddział gruźlicy i chorób płuc)".**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi:

Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie robót nie ujętych w specyfikacji a naszym zdaniem niezbędnych do wykonania.

Pytanie 1
Czy doliczyć ich wywóz i utylizację (polepa, wykładziny)?.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 2
Brak zabezpieczenia impregnatem konstrukcji drewnianych (nowych i starych)
Odpowiedź: Elementy nowe jak i stare należy zaimpregnować.

Pytanie 3
Przyjęte płytowanie jednowarstwowe płytą OSB gr. 18 mm niesie za sobą ryzyko „klawiszowania" odbijającego się na nowopołożonych wykładzinach PCV
Czy nie należy zastosować płytowania dwuwarstwowego na tzw. „mijankę"?
Odpowiedź: Grubość płyt 18 mm jest wystarczająca dla przeniesienia obciążeń, jednakże w celu uniknięcia ryzyka pękania wykładziny można zastosować dwie warstwy płyt tj. 10 mm pierwsza warstwa i 8 mm druga.

Bank Pekao S.A. O/Zamość - konto nr: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945 NIP 922-26-93-037 Regon 951217536
Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN Numer KRS: 0000219506