



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45



Zamość 2014-01-17

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 3/PN/14 na wykonanie systemów przywoławczych na oddziałach szpitalnych.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiada na pytania.

Pytania:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy ilością elementów systemów w udostępnionych przedmiarach, a ilością elementów naniesionymi na rzutach, prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie ilości poniższych elementów na poszczególnych oddziałach należy przyjąć do wyceny.

- Gniazdo wtykowe dla manipulatora (RL11 6p4c z zaciskami śrubowymi)
- Lampka sygnalizacyjna LS - O (dwukolorowa, sygnał akustyczny)
- Manipulator przywoławczy MP-P
- Obudowa natynkowa dla przycisków (gniazd) podwójnych
- Obudowa natynkowa dla przycisków (gniazd) pojedynczych
- Panel kasujący PK-ASO (wezwanie, alarm, obecność, potwierdzenie i przekazywanie akustyczne)
- Panel pociągowy ŁP (natynkowy, naklejką wypukłą na ścianę)
- Panel sygnalizacyjny cyfrowy PS24-CYF
- Panel sygnalizacyjny PS24-AN
- Przycisk przywoławczy WP (wersja wtykowa, naklejka wypukła)
- Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V/40W, szyna DIN
 - Zestaw WPG (przycisk wezwanie ,gn RJ11, wtykowy ramka pozioma, naklejka wypukła)

Odpowiedź: Wg poniższego wykazu w tabeli

| L.p. | Nazwa materiałów | Oddział ginekologii | Oddział chirurgii i dla dzieci | Oddział Chirurgii Ortopedycznej | Oddział Chorób płuc (pulmonologia) | Oddział wewnętrzny |
|------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Gniazdo wtykowe dla manipulatora (RL11 6p4c z zaciskami śrubowymi) | 10 | 10 | 0 | 27 | 56 |
| 2 | Lampka sygnalizacyjna LS - O (dwukolorowa, sygnał akustyczny) | 8 | 7 | 3 | 14 | 29 |
| 3 | Manipulator przywoławczy MP-P | 10 | 10 | 0 | 27 | 56 |
| 4 | Obudowa natynkowa dla przycisków (gniazd) podwójnych | 10 | 10 | 10 | 27 | 57 |
| 5 | Obudowa natynkowa dla przycisków (gniazd) | 9 | 4 | 5 | 5 | 18 |

| | | | | | | |
|----|---|----|----|---|----|----|
| | pojedynczych | | | | | |
| 6 | Panel kasujący PK-ASO (wezwanie, alarm, obecność, potwierdzenie i przekazywanie akustyczne) | 9 | 6 | 3 | 14 | 29 |
| 7 | Panel pociągowy ŁP (natynkowy, z naklejką wypukłą na ścianę) | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 8 | Panel sygnalizacyjny cyfrowy PS24-CYF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Przycisk przywoławczy WP (wersja wtynkowa, naklejka wypukła) | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V/40W, szyna DIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Zestaw WPG (przycisk wezwanie, gn RJ11, wtynkowy ramka pozioma, naklejka wypukła) | 10 | 10 | 0 | 27 | 56 |

Pytanie nr 2

Czy do każdego Zestawu WPG (przycisk wezwanie, gn RJ11, wtynkowy ramka pozioma, naklejka wypukła) należy zastosować Manipulator Przywoławczy MP-P?

Jeśli nie, to proszę wyszczególnić, które zestawy WPG wyposażać z manipulator.

Odpowiedź: Tak, do wszystkich zestawów.

Pytanie nr 3

Na których oddziałach należy zainstalować panele sygnalizacyjne PS-A/PK-ASO? Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź: Oddział pulmonologii-1 szt.

Pytanie nr 4

Prosimy o uzasadnienie zastosowania jednocześnie Cyfrowego Panela Sygnalizacji PS24-CYF oraz Panela Sygnalizacji PS24-AN. Nie jest konieczne stosowanie obu jednocześnie, podnosi to koszt realizacji inwestycji. Prosimy o wskazanie, które panele zastosować na poszczególnych oddziałach.

Odpowiedź: Należy zastosować Cyfrowy Panel Sygnalizacji PS24 –CYF na wszystkich oddziałach objętych dokumentacją.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania Callnet-Serwer? Jeśli tak to na których oddziałach? Czy do oferty należy doliczyć stacje robocze klasy PC niezbędne dla zainstalowania oprogramowania czy Zamawiający dysponuje komputerami?

Odpowiedź: Wymagana jest tylko instalacja oprogramowania, bez komputerów.