


BUDYNEK NR.1 –BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGII, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ CHIRURGII DLA DZIECI, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, STERYLIZACJI I LABORATORIUM ANALITYCZNEGO. RZUT PARTERU



OPIS PRAC DOSTOSOWAWCZYCH				
Nazwa oddziału	Wysiągnąć osiągnięcia, podawać priorytety	Sposób usterki/naprawy	Zakres prac - tematyka	Termin realizacji wg 2019 roku
Oddział ginekologiczny	Wymagane dla pomieszczeń: - kłosa w pokojach pacjentów nie są dostępne i trzech sioł w tym dwóch dużych - brak pomieszczenia higienicznego - sanitarnego dla pracowników oddziału ginekologicznego z pokojem pielęgniatkowskim - brak pkt. pielęgniatkowskiego z pokojem pielęgniatkowskim	Zakres prac: remonty i naprawy w pokojach pacjentów i sanitarnego pomieszczenia w oddziale Adaptacja pomieszczenia	Zakres prac: remonty i naprawy w pokojach pacjentów i sanitarnego pomieszczenia w oddziale Instalacje sanitarno-techniczne, instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna	31.12.2019 r.
Oddział ginekologiczny	brak budownictwa wyposażonego w myjnię - dezynfekcyjną.	Zręcznie wykonać odpowiednie pomieszczenia	Adaptacja pomieszczenia Wykonanie instalacji zasilania 400 V Wykonanie podłączenia wodno-kan.	31.12.2019 r.
Sala operacyjna C parter	brak służby dla pacjentów i personelu na sali C brak służby dla czystości materiałów na sali C brak części budowlanej do usuwania z zewnątrz materiałów i białych na sali C brak pomieszczenia higienicznego - sanitarnego dla pracowników oddziału ginekologicznego z pokojem pielęgniatkowskim brak magazynu sprzętu i aparatury oraz budowlanej białej brak pomieszczenia czystości brak pom. mycia endoskopów	Adaptacja pomieszczeń Zakup urządzeń	Wykonanie prac: remonty i naprawy w pokojach pacjentów i sanitarnego pomieszczenia w oddziale Instalacje sanitarno-techniczne, instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna	31.12.2019 r.
Sala operacyjna C parter	brak budownictwa wyposażonego w myjnię - dezynfekcyjną.	Zręcznie wykonać odpowiednie pomieszczenia	Adaptacja pomieszczenia Wykonanie instalacji zasilania 400 V Wykonanie podłączenia wodno-kan.	31.12.2019 r.
Oddział ginekologiczny	brak pomieszczenia higienicznego-sanitarnego dla pacjentów i personelu w oddziale ginekologicznym	Adaptacja pomieszczenia Zakup urządzeń	Wykonanie prac: remonty i naprawy w pokojach pacjentów i sanitarnego pomieszczenia w oddziale Instalacje sanitarno-techniczne, instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna	31.12.2019 r.