

PONIŻSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ, OBA OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄ SIĘ .

**1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW BUDYNKÓW SZPITALA ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO W ZAMOŚCIU**

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnobudowlane	Szpital	– brak rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną którym powinien być agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania.	Zakup urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania	31.12.2016
	Szpital (każdy z oddziałów posiadający brudownik i izolatkę)	- brak brudowników wyposażonych w myjnię-dezynfektor do kacek i basenów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy izotatkach  § 12. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:  1) brudownik - pomieszczenie służące do opróżniania, dezynfekowania i przechowywania kacek i basenów lub niszczenia tego rodzaju	Zakup urządzeń	31.12.2016

		pojemników jednorazowego użytku oraz składowania brudnej bielizny, wyposażone w myjnię-dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji, w przypadku stosowania basenów jednorazowych, oraz w wentylację mechaniczną wyciągową;		
--	--	---	--	--

- 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW BUDYNKÓW SZPITALA ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO W ZAMOŚCIU: BUDYNEK NR.1 – BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGII, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ CHIRURGII DLA DZIECI, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, STERYLIZACJI I LABALOATORIUM ANALITYCZNEGO, BUDYNEK NR.2 – BUDYNEK ODDZIAŁÓW HEMATOLOGICZNEGO ORAZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ GRUŹLICY), BUDYNEK NR.3 – BUDYNEK ODDZIAŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ PULMONOLOGII), BUDYNEK NR.4 – BUDYNEK ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, BUDYNEK NR.5 – BUDYNEK ODDZIAŁÓW PEDIATRII, MEDYCYNY PALIATYWNEJ I ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO.**

#### **2.1. BLOK OPERACYJNY – WYMAGANIA OGÓLNE**

<b>Zakres wymagań</b>	<b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b>	<b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b>	<b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Blok Operacyjny	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Blok Operacyjny	Rozdz. III § 26- brak śluzy szatniowej dla Sali C (parter)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

3. Wymagania ogólnobudowlane	Blok Operacyjny	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Blok Operacyjny	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Blok Operacyjny	Brak odstępstw		

## 2.2 BLOK OPERACYJNY – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 1 DO ROZPORZĄDZENIA CZ. XI. BLOK OPERACYJNY)

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Blok Operacyjny	<b>XI pkt. 1</b> -brak śluzy dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni do bloku operacyjnego (sala C operacyjna parter)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> -brak śluzy szatniowej, przez którą przechodzą pracownicy (sala C operacyjna parter)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> - brak śluzy materiałowej dla czystych materiałów na sali C (parter)	Adaptacja pomieszczeń, wykorzystanie śluzy pacjenta ( XI pkt. 3Dopuszcza się dostarczanie czystych i sterylnych materiałów do bloku operacyjnego przez służę dla pacjenta)	31.12.2016 r.

	<b>XI pkt. 1-</b> brak służby materiałowej dla czystych materiałów na sal na piętrze	Adaptacja pomieszczeń, wykorzystanie służby pacjenta ( XI pkt. 3 Dopuszcza się dostarczanie czystych i sterylnych materiałów do bloku operacyjnego przez służbę dla pacjenta)	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1-</b> brak części brudnej do usuwania zużytego materiału i bielizny na sali C operacyjnej (parter)	Adaptacja pomieszczeń ( XI pkt. 4 Dopuszcza się możliwość ewakuacji brudnych narzędzi, brudnego sprzętu, brudnej bielizny oraz odpadów tą samą drogą, którą dostarcza się materiał czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowań transportowych)	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> -brak pokoju przygotowania pacjenta (parter – sala C)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> -brak pomieszczenia porządkowego(parter – sala C)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> -brak pomieszczenia porządkowego(piętro)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> - brak magazynu brudnej bielizny (piętro)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

	<b>XI pkt. 1</b> - brak magazynu czystego (parter)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> - brak Sali wybudzeń (Piętro)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>Zał. 6 pkt. 4 i 5</b> - brak pom. mycia endoskopów	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
	<b>XI pkt. 1</b> - brak magazynu brudnej bielizny (parter)	Adaptacja pomieszczeń (wykorzystanie pomieszczeń myjni oraz składzika)	31.12.2016

### **2.3 ODDZIAŁ GINEKOLOGII – WYMAGANIA OGÓLNE**

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Ginekologiczny	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Ginekologiczny	Brak odstępstw		
3. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Ginekologiczny	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Oddział Ginekologiczny	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Ginekologiczny	Brak odstępstw		

6. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Ginekologii	– łóżka w pokojach pacjentów nie są dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016 r.
7. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Ginekologii	- odstępy między łózkami nie umożliwiają swobodnego dostępu do pacjentów	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016 r.
8. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Ginekologii	- brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników oddziału	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby szatni personelu oraz na oddziale.	31.12.2016 r.

#### **2.4 ODDZIAŁ GINEKOLOGII – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 1 DO ROZPORZĄDZENIA)**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Ginekologii	II – brak brudownika ( wg. definicji: wyposażonego w myjnię-dezynfektor)	Adaptacja pomieszczeń, zakup urządzenia	31.12.2016 r.

Oddział Ginekologii	II – brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
Oddział Ginekologii	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

## 2.5 ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – WYMAGANIA OGÓLNE

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Brak odstępstw		
3. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	– łóżka w pokojach pacjentów nie są dostępne z trzech stron w	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i	31.12.2016 r.

		tym z dwóch dłuższych	reorganizacja pomieszczeń w oddziale	
4. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	– brak pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla pracowników oddziału	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby szatni personelu oraz na oddziale.	31.12.2016 r.
5. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Brak odstępstw		
6. Oświetlenie dzienne	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Brak odstępstw		
7. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	– oddział posiada wannę stałą , których instalowanie nie jest dopuszczone (dostosowanie dla niepełnosprawnych)	dostosowanie dla niepełnosprawnych: zakup poręczy i pochwytów oraz krzesła prysznicowego dla osób niepełnosprawnych	31.12.2016 r

## **2.6 ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 1 DO ROZPORZĄDZENIA)**

<b>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>Występujące odstępstwa</b>	<b>Sposób usunięcia niezgodności</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Chirurgii Urazowo-	II – brak brudownika ( wg. definicji:	Adaptacja pomieszczeń, zakup	31.12.2016 r.



Ortopedycznej	wyposażonego w myjnię-dezynfektor)	urządzenia	
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

## 2.7 IZBA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Izba Urazowo-Ortopedyczna	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Izba Urazowo-Ortopedyczna	Brak odstępstw		
3. Wymagania ogólnobudowlane	Izba Urazowo-Ortopedyczna	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Izba Urazowo-Ortopedyczna	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Izba Urazowo-Ortopedyczna	Brak odstępstw		

**2.8 IZBA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 1 DO ROZPORZĄDZENIA)**

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Izba Urazowo- Ortopedyczna	Brak odstępstw		
7. Wymagania dla pomieszczeń	Izba Urazowo- Ortopedyczna	Brak odstępstw		
8. Wymagania ogólnobudowlane	Izba Urazowo- Ortopedyczna	Brak odstępstw		
9. Oświetlenie dzienne	Izba Urazowo- Ortopedyczna	Brak odstępstw		
10. Wymagania dotyczące instalacji	Izba Urazowo- Ortopedyczna	Brak odstępstw		

--	--	--	--	--

## 2.9. ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – WYMAGANIA OGÓLNE

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Chirurgii Dziecięcej	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chirurgii Dziecięcej	– brak pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla pracowników oddziału	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby szatni personelu oraz na oddziale.	31.12.2016 r.

3. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Chirurgii Dziecięcej	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Oddział Chirurgii Dziecięcej	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Chirurgii Dziecięcej	Brak odstępstw		

## **2.10. ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Chirurgii Dziecięcej	II – brak brudownika ( wg. definicji: wyposażonego w myjnię-dezynfektor)	Adaptacja pomieszczeń, zakup urządzenia	31.12.2016 r.
Oddział Chirurgii Dziecięcej	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.
Oddział Chirurgii Dziecięcej	– łóżka w pokojach pacjentów nie są dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016 r.
Oddział Chirurgii Dziecięcej	– odstępy między łózkami nie umożliwiają swobodnego dostępu do pacjentów	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016 r.
Oddział Chirurgii Dziecięcej	-brak magazynu sprzętu	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

--	--	--	--

## 2.11. STERYLIZATORNIA – WYMAGANIA OGÓLNE

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Sterylizacja	Brak odstępstw		
7. Wymagania dla pomieszczeń	Sterylizacja	– brak śluzy umywalkowo-fartuchowej	Adaptacja, remont pomieszczeń	31.12.2016 r
8. Wymagania ogólnobudowlane	Sterylizacja	Brak odstępstw		
9. Oświetlenie dzienne	Sterylizacja	Brak odstępstw		
10. Wymagania dotyczące instalacji	Sterylizacja	Brak odstępstw		

## **2.12. STERYLIZATORNIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i><b>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa</b></i>	<i><b>Sposób usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Sterylizatornia	– brak przelotowej myjni – dezynfektora przeznaczonej do mycia i dezynfekcji elementów transportowych, zamontowanej między strefą czystą i brudną lub wydzielenia dwóch pomieszczeń – jednego do mycia i dezynfekcji ręcznej i drugiego do suszenia	podczas reorganizacji budynku wydzielenie pomieszczeń spełniających wymogi, Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016
Sterylizatornia	- brak wózków lub szczelnych pojemników do transportu materiału przeznaczonego do sterylizacji	Zakup wózków lub pojemników	31.12.2016
Sterylizatornia	- brak śluzy umywalkowo-fartuchowej	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016
Sterylizatornia	- brak ustępu w śluzie między częścią	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016

	czystą i brudną		
Sterylizatornia	- brak pomieszczenia wydawania materiałów sterylnych (ekspedycja)	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016

**UWAGA:**

W istniejącym budynku w danym momencie nie możliwe jest wydzielenie pomieszczenia do mycia i suszenia sprzętu w Centralnej Sterylizacji pomiędzy strefa brudną a sterylną – należy dostosować do 31.12.2016 r.

**2.13. HEMATOLOGIA– WYMAGANIA OGÓLNE**

<b><i>Zakres wymagań</i></b>	<b><i>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</i></b>	<b><i>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</i></b>	<b><i>Opis sposobu usunięcia niezgodności</i></b>	<b><i>Termin realizacji</i></b>
<b><i>1</i></b>	<b><i>2</i></b>	<b><i>3</i></b>	<b><i>4</i></b>	<b><i>5</i></b>



<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymagania dla pomieszczeń</li> </ul>	Oddział hematologii	– łóżka w pokojach pacjentów nie są dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016
Wymagania dla pomieszczeń	Oddział hematologii	– odstępy między łózkami nie umożliwiają swobodnego dostępu do pacjentów	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016
Wymagania dla pomieszczeń	Oddział hematologii	– szerokość pokoju nie umożliwia wprowadzenia każdego łóżka bez konieczności przesuwania innych łóżek	Zmiana rozmieszczenia łóżek w pokojach pacjentów i reorganizacja pomieszczeń w oddziale	31.12.2016

Wymagania dla pomieszczeń	Oddział hematologii	– brak ustępu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
---------------------------	---------------------	--	-------------------------	------------

#### **2.14. ODDZIAŁ CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY– WYMAGANIA OGÓLNE**

<b>Zakres wymagań</b>	<b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b>	<b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b>	<b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
11. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	Brak odstępstw		
12. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	brak umywalek z ciepłą i zimną wodą w 5 salach	Zainstalowanie umywalek	31.12.2016

13. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	Brak odstępstw		

#### **2.15. ODDZIAŁ CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy (gruźlica)	– brak ustępu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016 r.
	– brak śluzy umywalkowo-fartuchowej	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016 r.
	– brak min. 3 izolatek	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016 r.
	– brak pomieszczenia higieniczno sanitarnego dla personelu przeznaczonej na odzież domową poza strefą pomieszczeń związanych z działalnością oddziału	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016 r.

#### **2.16. ODDZIAŁ ODDZIAŁ CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY (PULMONOLOGIA) – WYMAGANIA OGÓLNE**

<b>Zakres wymagań</b>	<b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w</b>	<b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b>	<b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b>	<b>Termin realizacji</b>
-----------------------	---	---	--	--------------------------

	<i>jednostek organizacyjnych</i>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	Brak odstępstw		
15. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	Brak odstępstw		
16. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	Brak odstępstw		
17. Oświetlenie dzienne	Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	Brak odstępstw		
18. Wymagania	Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	Brak odstępstw		

dotyczące instalacji				
----------------------	--	--	--	--

#### **2.17. ODDZIAŁ ODDZIAŁ CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY (PULMONOLOGIA) – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	– brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy (Pulmonologia)	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016

#### **2.18. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY – WYMAGANIA OGÓLNE**

<i>Zakres wymagań</i>	<i>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w</i>	<i>Występujące odstępstwa od</i>	<i>Opis sposobu usunięcia</i>	<i>Termin</i>
-----------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	---------------

	<i>jednostek organizacyjnych</i>	<i>obowiązujących przepisów</i>	<i>niezgodności</i>	<i>realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział wewnętrzny	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział wewnętrzny	– brak izolatki z węzłem sanitarnym dostępnym od strony pokoju pacjenta	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
3. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział wewnętrzny	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Oddział wewnętrzny	Brak odstępstw		
5. Wymagania	Oddział wewnętrzny	Brak odstępstw		

dotyczące instalacji				
----------------------	--	--	--	--

## **2.19. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i><b>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa</b></i>	<i><b>Sposób usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział wewnętrzny	– brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
Oddział wewnętrzny	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
Oddział wewnętrzny	- brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016

## **2.20. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY – WYMAGANIA OGÓLNE**



<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Pediatryczny	Brak odstępstw		
7. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Pediatryczny	– brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
8. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Pediatryczny	Brak odstępstw		
9. Oświetlenie dzienne	Oddział Pediatryczny	Brak odstępstw		
10. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Pediatryczny	Brak odstępstw		

--	--	--	--	--

## **2.21. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Pediatriczny	– brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych	Dostosowanie pomieszczenia	31.12.2016.
Oddział Pediatriczny	– brak wydzielonego odcinka dla dzieci do lat 3	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016.
Oddział Pediatriczny	- brak łazienki pacjentów dzieci starszych	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
Oddział Pediatriczny	- brak punktu pielęgniarskiego z pokojem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016

## **2.22. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY– WYMAGANIA OGÓLNE**

<i><b>Zakres wymagań</b></i>	<i><b>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</b></i>	<i><b>Opis sposobu usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Brak pomieszczenia higieniczno sanitarnego dla pracowników	Adaptacja pomieszczenia	31.12.2016
3. Wymagania ogólnobudowlane	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Brak odstępstw		

5. Wymagania dotyczące instalacji	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Brak odstępstw		
-----------------------------------	----------------------------	----------------	--	--

## **2.23. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa</i>	<i>Sposób usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	– brak ustępu dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Dostosowanie istniejących pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	31.12.2016
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	– brak punktu pielęgniarskiego z punktem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016

## **2.24. ODDZIAŁ MEDYCyny PALIATYWNEJ– WYMAGANIA OGÓLNE**

<i>Zakres wymagań</i>	<i>Nazwa oddziału, działu, zespołu oraz pomieszczeń w/w jednostek organizacyjnych</i>	<i>Występujące odstępstwa od obowiązujących przepisów</i>	<i>Opis sposobu usunięcia niezgodności</i>	<i>Termin realizacji</i>
-----------------------	---	---	--	--------------------------

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Wymagania ogólnoprzestrzenne	Oddział Medycyny Paliatywnej	Brak odstępstw		
2. Wymagania dla pomieszczeń	Oddział Medycyny Paliatywnej	– brak pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla pracowników	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016
3. Wymagania ogólnobudowlane	Oddział Medycyny Paliatywnej	Brak odstępstw		
4. Oświetlenie dzienne	Oddział Medycyny Paliatywnej	Brak odstępstw		
5. Wymagania dotyczące instalacji	Oddział Medycyny Paliatywnej	Brak odstępstw		.

--	--	--	--	--

## **2.25. ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

<i><b>Nazwa Oddziału, Zespołu innych jednostek organizacyjnych</b></i>	<i><b>Występujące odstępstwa</b></i>	<i><b>Sposób usunięcia niezgodności</b></i>	<i><b>Termin realizacji</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Oddział Medycyny Paliatywnej	– brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016.
Oddział Medycyny Paliatywnej	– brak punktu pielęgniarskiego z punktem pielęgniarskim	Adaptacja pomieszczeń	31.12.2016.