STAN ISTNIEJĄCY
+ ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZIOM ±0,00
PARTER





STAN ISTNIEJĄCY
+ ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZIOM +414
I PIĘTRO

UWAGA:
DLA DRZWI P.POŻ. EI30 I DRZWI WEJŚCIOWYCH D1 PODANO WYMIAR SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA NETTO (PO OTWARCIU DRZWI)

OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

- "OD1" - OKNO ODDYMIAJĄCE O POW. CZYNNEJ P=1,18m²
- "SO" - SIŁOWNIK OKIENNY SZT. 2 ŁAŃCUCHOWY POŁĄCZONY Z SAP
- "DP1", - DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z PRZESZKLONĄ NADSTAWKĄ
- "SD" SIŁOWNIK DRZWIOWY SZT. 4 (WYPYCHACZ) POŁĄCZONY Z SAP
- "DP2", - DRZWI P.POŻ. EI30 PEŁNE
- "D1" - DOSTOSOWANIE ISTN. SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH BEZ BLOKADY, DO OTWIERANIA AUTOMATYCZNEGO
- "D2" - PROJ. DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81				
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ			
ADRES	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 - dz. nr geod. 116/7			
INWESTOR	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o. 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	BUDOWLANA	SKALA 1:50	DATA	12.2014
TREŚĆ	**HEMATOLOGIA - BUDYNEK NR 2 - KL1 RZUT PARTERU I i PIĘTRA**		RYS.	**1**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOŚCI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. konstr. Henryk Grzeszczuk upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Laskowski	