



## Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1  
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl  
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45



Zamość 2019-02-15

### Do Wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytania ofertowego na dostawę i instalację generatora do produkcji dwutlenku chloru wraz z systemem dozowania w celu dezynfekcji ciepłej wody użytkowej

### WYJAŚNIENIA

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

#### Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na sprzedaż i montaż urządzenia do dozowania dwutlenku chloru, pragnę poinformować że jesteśmy zainteresowani wystartowaniem w procedurze przetargowej. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie schematu kotłowni, bądź węzła cieplnego w którym przygotowywana jest ciepła woda.

Proszę również o informację o zużyciu dobowym ciepłej wody w m<sup>3</sup>.

Odpowiedź: Nie posiadamy schematu wymiennikowni. Prosimy o skorzystanie z udostępnionych zdjęć lub zapraszamy na wizję lokalną.  
Roczne zużycie ciepłej wody 10.800 m<sup>3</sup>

Z up. PREZESA  
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Renata Król*